

COMUNICADO NCO 10/18

**UTILIZAÇÃO DE CABOS CONCÊNTRICOS NOS RAMAIS DE LIGAÇÃO**

**1. OBJETIVO**

O presente comunicado tem como objetivo padronizar a instalação dos ramais de ligação utilizando os cabos concêntricos na Regional Goiânia e Regional Metropolitana.

**2. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Informamos que a partir do dia 01/10/18, a Enel Distribuição Goiás, efetuará as ligações novas, mudanças de padrão e reativação de Unidades Consumidoras, utilizando os cabos concêntricos como ramais de ligação, para medições com uma ou até duas caixas monofásicas, conforme Comunicado Técnico nº 04/18.

Nos padrões não será necessário o fornecimento dos condutores do ramal de entrada.

O eletroduto de entrada deverá conter curva de 135º em aço galvanizado em substituição aos cabeçotes.

Segue abaixo a relação das localidades onde serão instalados os ramais com os cabos concêntricos:

GOIÂNIA	CATURAI	HIDROLANDIA	ROSELANDIA
APARECIDA DE GOIANIA	CEDRO	INHUMAS	SANTA BARBARA DE GOIAS
ABADIA DE GOIAS	CONCEICAO	ITAUCU	SANTA MARIA
ADELINOPOLIS (ESMERIL)	CRUZEIRO II	LEOPOLDO DE BULHOES	SANTO ANTONIO DE GOIAS
ARACU	DAMOLANDIA	MATA FEIA	SAO BENEDITO II
ARAGOIANIA	DEUSLANDIA	MUCAMBINHO	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO
BELA VISTA DE GOIAS	ENGENHEIRO VALENTE	NEROPOLIS	SENADOR CANEDO
BONFINOPOLIS	ENGENHO VELHO	NOVA FATIMA	SENADOR PARANHOS
BRAZABRANTES	GAMELEIRA DE GOIAS	NOVA VENEZA	SILVANIA
CALDAZINHA	GERCINAPOLIS	OLOANA	TRINDADE
CAMPESTRE DE GOIAS	GOIA VISTA	ORDALIA - POV	VARJAO
CAPELINHA	GOIANIRA	PONTE FUNDA	VIANOPOLIS
CARAIBA	GUAPO	POSSELANDIA	

Goiânia, 14 de setembro de 2018.

APROVAÇÃO:



Ana Paula Cortes Dias Teodoro Guerino  
Responsável Novas Ligações

APROVAÇÃO:



Marlon Torres Pereira  
Responsável Serviços Comerciais