Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB; JEAN MULLER-THS	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB; JEAN MULLER-THS	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB; JEAN MULLER-THS	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB; JEAN MULLER-THS	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 630 A BBTEC 630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0176), 80%(0,0206) E 100%(0,0240).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 800 A BBTEC 800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0197), 80%(0,0212) E 100%(0,0229).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1000 A BBTEC 1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0146), 80%(0,0175) E 100%(0,0211).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1250 A BBTEC 1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0135), 80%(0,0147) E 100%(0,0151).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1600 A BBTEC 1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.072,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0097), 80%(0,0113) E 100%(0,0139).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 2000 A BBTEC 2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0068), 80%(0,0074) E 100%(0,0075).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 2500 A BBTEC 2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.664,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0051), 80%(0,0060) E 100%(0,0067).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 3200 A BBTEC 3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0044), 80%(0,0076) E 100%(0,0092).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBB-31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE COBRE, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0371)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBBA-25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 11KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0450)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBBA-35	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 220,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0386)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-06E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0175), 80%(0,0186), 100%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-08E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0178), 80%(0,0192), 100%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-10E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 53KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0144), 80%(0,0158), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-13E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 56KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0102), 80%(0,0112), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-16E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0079), 80%(0,0089), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-20E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 80%(0,0058),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-25E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.432,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0048),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-32E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0031), 80%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-40E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0025), 80%(0,0027)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-50E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.984,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0021), 80%(0,0023)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BBOV-A-300	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0416), 60%(0,0422), 70%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BBOV-A-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 22KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0209), 60%(0,0211), 70%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CSBB03	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 178,07 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 17,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0308), 60%(0,0317), 7	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CSBB06	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 396,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 750 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 26,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0140), 60%(0,0143), 7	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0308), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0320), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0326)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=28KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0235), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0230), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0251)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-650	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 650A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0191), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0195), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0200)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 32,7KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0162), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0166), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0171)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 532,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0105), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0122), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0125)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0108), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0115)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 956,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0070), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0084), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0088)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO(K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0054), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0056), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0064)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1456,01 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0041), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,048), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0050)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 956,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0033), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0038), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0040)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0024), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0027), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0028)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 1.456,01 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0020), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0023), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-320-AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 196,57MM², CORRENTE NOMINAL DE 320 A, DE ALUMÍNIO, 1.000VCA E ICW= 10 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 50%(0,0363), 80%(0,0374), 100%(0,0386)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-400AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 244,63 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0270), 80%(0,0279), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-630AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 379,63 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0187), 80%(0,0188), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-800AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 474,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0143), 80%(0,0151), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 539,32 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0127), 80%(0,0136), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1250AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 707,02 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0098), 80%(0,0105), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1600AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 958,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0074), 80%(0,0080), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.248,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 88 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0056), 80%(0,0061),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2500AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.659,14 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0046)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-3200AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.239,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0032), 80%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-4000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.497,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 105KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 80%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-5000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 3.359,47 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0023), 80%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-630-CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 196,57MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE COBRE, 1.000VCA E ICW= 10 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ %DA INOM.): 50%(0,0209), 80%(0,0232), 100%(0,0249)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-800-CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 244,63MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE COBRE, 1.000VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ %DA INOM.): 50%(0,0154), 80%(0,0157), 100%(0,0179)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 313,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0155)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1250CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 442,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 60 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0092)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1600CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 707,02 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0061)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 894,07 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 85 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0047)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2500CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 88 KA. ICW= 85 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-3200CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.414,04 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-4000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.788,14 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-5000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.239,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0021)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0203), 60%(0,0204), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0207), 60%(0,0209), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0210), 60%(0,0214), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0152), 60%(0,0155),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 632,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0117), 60%(0,0119),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.032,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0072), 60%(0,0073)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0057), 60%(0,0058),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.672,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0048), 60%(0,0049)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.064,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0041), 60%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.704,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0034), 60%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 3.344,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 60%(0,0030)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: HOLEC-SIEMENS;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: HOLEC-SIEMENS;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: HOLEC-SIEMENS;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: HOLEC-SIEMENS;	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0109)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAC	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0117)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0131)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0045), 80%(0,005	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-063	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 38KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0149), 80%(0,0155), 100%(0,0164)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 42KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0099), 80%(0,0103), 100%(0,108)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0059), 80%(0,0063), 100%(0,0065)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 1.956,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0043), 100%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0125), 80%(0,0137), 100%(0,0147)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K , (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0092), 80%(0,0098), 100%(0,0102)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 70KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0069), 80%(0,0072), 100%(0,0075)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0050), 80%(0,0051), 100%(0,0054)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0038), 80%(0,0040), 100%(0,0041)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO,1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0033), 80%(0,0037), 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 2.4384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0026), 80%(0,0027), 100%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.864,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5000 A, DE ALUMÍNIO: 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0027), 80%(0,0028), 100%(0,0032)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-035	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0165), 80% (0,0175), 100%(0,0182)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-045	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0172), 80% (0,0184), 100%(0,0190)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 112,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 23KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0452)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 24,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0388)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0335)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 28KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0276)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA63	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 33,1KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0203)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 36,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0177)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 19,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0464)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0385)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0305)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0237)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA63	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 29,1KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0218)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 32,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0176)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC10	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 420 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 42,5KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0106)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC13	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 60,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0084)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC16	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 670 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 79,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0062)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC20	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 905 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0055)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0044)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC32	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.417 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 111,3KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0033)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.810 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0029)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.251 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0023)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A10	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0125), 70%(0,0134), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A13	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 608 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0099), 70%(0,0105), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A16	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 836 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 65KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0076), 70%(0,0081), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A20	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.161 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 70%(0,0057), 80%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 1.672 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE ALUMÍNIO 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0037), 70%(0,0039), 80%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A32	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.062 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 70%(0,0031), 80	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.322 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0028), 70%(0,0029), 8	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A50	BARRAMENTO BLINDADO PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 3.093 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0020), 70%(0,0021), 80	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: EATON-EATON	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: EATON-EATON	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: EATON-EATON	SP; RJ; CE
CAIXA TIPO P	METALPLAST BRASIL EIRELI	CAIXA EM POLICARBONATO TIPO P (MODELOS CMA, CMB, CMBD, CMDG E CMI)	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU PARA AGRUPAMENTO TIPO P OU CAIXA DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E MANOBRA – CDPM EM POLICARBONATO (CDPM + BARRAMENTOS, COLUNA SIMPLES OU COLUNA DUPLA), CONFORME MODELOS E FORMAS DE APLICAÇÃO DESCRITOS ABAIXO: CMA - CAIXA TIPO P PARA MEDIÇÃO PARA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO CMB - CAIXA TIPO P PARA BARRAMENTOS CMBD - CAIXA TIPO P PARA BARRAMENTOS E DISJUNTOR CMDG - CAIXA TIPO P PARA DISJUNTOR GERAL CMI - CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO P	CT 68 – 2019	VERSÃO 2		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JNG-JNG; THS-THS/ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JNG-JNG; THS-THS/ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JNG-JNG; THS-THS/ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JNG-JNG; THS-THS/ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JNG-JNG; THS-THS/ELETROFUSE	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 12,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0574)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 15,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0379)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-450	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 17,5KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0300), 100%(0,0317)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-550	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 550 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 20KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0236), 100%(0,0250)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 25,9KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0202), 100%(0,0213)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0149), 70%(0,0153), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0121), 70%(0,0123), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0093), 70%(0,0099), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0075), 70%(0,0081), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1750	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.072,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.750 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0066), 70%(0,0070),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.252,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 70%(0,0057),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0046), 70%(0,0047)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-3000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0036), 70%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-3500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.500 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0035), 70%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.504,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 70%(0,0033)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROMAR-HAGER	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROMAR-HAGER	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROMAR-HAGER	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; THS-ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; THS-ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; THS-ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; THS-ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; THS-ELETROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA;JEANMULLER-THS;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA;JEANMULLER-THS;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA;JEANMULLER-THS;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA;JEANMULLER-THS;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS:PRONUTEC-SIBA;JEANMULLER-THS;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
AFASTADOR DE AÇO	SANTA CLARA	30.3225 - AFASTADOR TIPO 1	AFASTADOR PARA POSTE 100/200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
PONTALETE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0205 - PONTALETE 100DAN	POSTE/ PONTALETE 3M, 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0308), 80%(0,0323), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-650	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 650 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0191), 80%(0,0195), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0162), 80%(0,0166), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 956,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0075), 80%(0,0088),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1.119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0059), 80%(0,0061)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.424,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0048), 80%(0,0052	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-3000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.913,09 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0039), 80%(0,0041)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-3800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 2.496,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 80%(0,0031	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-4500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 2.872,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0024), 80%(0,0027	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 3.359,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0022), 80%(0,0023	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0497)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-035	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0329)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-045	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 36 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0198)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-063	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0170)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-080	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 41 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0128)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 42 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0116)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.064,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 43 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0081)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-150	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 55 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0068)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-175	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.750 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0060)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 1.956,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0050)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-235	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.316,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 95 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.496,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-300	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.089,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 105 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0119), 70%(0,0136), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 60 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0089), 70%(0,0094), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0060), 70%(0,0063), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0049), 70%(0,0051),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 95 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0040), 70%(0,0042),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 70%(0,0036)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 105 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0025), 70%(0,0027)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.864,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0022), 70%(0,0024)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;EATON-EATON;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;EATON-EATON;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;EATON-EATON;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;EATON-EATON;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : ABB-ABB;EATON-EATON;THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 112,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0636), 80%(0,0660), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 152,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 320 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 16 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0491), 80%(0,0506), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 25 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0323), 80%(0,0335), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0218), 80%(0,0227), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-700	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 700 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0219)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0154)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 959,09 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 55 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0115)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0096)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.918,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0067)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-2800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.919,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0040), 80%(0,0044	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-3450	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.836,35 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA800D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 62,5%(0,013809),75%(0,014137), 100%(0,015134)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1600P-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 62,5%(0,005645),75%(0,005707), 100%(0,005980)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA2000P-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,005645),60%(0,005707), 70%(0,005854), 80%(0,005980), 90%(0,006151),100%(0,006365)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA2500U-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,004858),60%(0,004988), 70%(0,005083), 80%(0,005192), 90%(0,005276),100%(0,005580)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA3200Z-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 62,5%(0,002836),75%(0,002894), 100%(0,003146)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA4000Z-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,002836),60%(0,002894), 70%(0,003098), 80%(0,003146), 90%(0,003252),100%(0,003363)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 05	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL -ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-11A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A) +QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-13AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_01	CBMT AES-14A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I OU (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-15A - UBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_01	CBMT AES-16A - BÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I OU (IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_02	CBMT AES-23A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_02	CBMT AES-25A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 560	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_36_BR	CBMT AES-33A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_36_BR-01	CBMT AES-35A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 100%(0,0109).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 800 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 100%(0,0117).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DEALUMÍNIO DE 1.000 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 100%(0,0131).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 1.250 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 848,46 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0430), 80%(0,0372) E 100%(0,0317).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 1.600 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067) E 100%(0,0073).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 2.500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0045), 80%(0,0050) E 100%(0,0062).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 3.200 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.406,90 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0088), 80%(0,0072) E 100%(0,0066).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1- D+GBM+IMB+GBCA+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFOAUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15- 630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃOINTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15- 630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36- 630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36- 630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-01A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTOCIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVM 15-630-	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0202	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0203	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0205	POSTE/ PONTALETE 3M, 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	30.3225	AFASTADOR PARA POSTE 100/200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0204	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.):50%(0,0416), 80%(0,0437), 100%(0,0456)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: EATON-EATON	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROMAR-HAGER	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0202 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0203 - POSTE 7500MM 200DAN	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0204 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0103), 80%(0,0118), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.329,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0035)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 4.289,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 80%(0,00	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 28 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0278), 80%(0,0285), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1000D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.):50%(0,013809),60%(0,014137),70%(0,014583),80%(0, 015134), 90%(0,015740),100%(0,016415)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1250G-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 59 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DETENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,011276),60%(0,011499),70%(0,011715),80%(0,012066), 90%(0,012427),100%(0,012917)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 04 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 196,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=20KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 06 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 322,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=30KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 08 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=35KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 10 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 12 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 682,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 16 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 20 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=65KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 25 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.484,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 32 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 40 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01	CBMT-15A | GALI.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02	CBMT-13A | GALI.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03	CBMT-15T | GALI.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04	CBMT-13T | GALI.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01A	CBMT-16A | GALI.00001-01A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02A	CBMT-14A | GALI.00001-02A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03A	CBMT-16T | GALI.00001-03A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04A	CBMT-14T | GALI.00001-04A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-11A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A) +QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-13AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_01	CBMT AES-14A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I OU (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR	CBMT AES-15A - UBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_01	CBMT AES-16A - BÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I OU (IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_02	CBMT AES-23A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I OU (IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_02	CBMT AES-25A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_36_BR	CBMT AES-33A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_36_BR-01	CBMT AES-35A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 5	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 10	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 15	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 21	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO	POÇO DE INSPEÇÃO 200X400X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 200X200X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPA 200X200X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/05	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPA DE MINI POÇO DE INSPEÇÃO	TAMPA DE MINI POÇO DE INSPEÇÃO	CP-93-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/01/09	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X320X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X480X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-06 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 160X160X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA E FUNDO	CAIXA DE PASSAGEM 100X150X135CM(H) COM TAMPA E FUNDO	CP-94-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPA PRÉ MOLDADA 115X165X15CM(H) PARA CAIXA CP-94-01 CP-94-02 X - -	TAMPA PRÉ MOLDADA 115X165X15CM(H) PARA CAIXA	CP-94-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 COM LAJE E FUNDO	CP-94-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2 COM LAJE E FUNDO	CP-94-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 3	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 3 COM FUNDO	CP-94-05 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS3 COM FUNDO, TAMPA E ALÇA	CP-94-09 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/05	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 1 COM FUNDO E TAMPA	CP-94-11 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 2	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 2 COM FUNDO E TAMPA	CP-94-12 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAC	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO	CP-96-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL	CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO	CP-96-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM GRADE	CÂMARA TRANSFORMADORA COM GRADE	CP-96-05 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-06 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 VENTILAÇÃO NATURAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, GRELHA, TAMPA E FUNDO	CP-96-07 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 1	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 1 COM FUNDO	CP-96-13 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 2	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 2 COM FUNDO	CP-96-14 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-26 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-28 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-33 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-34 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ANDALUZ	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 0	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 0	CP-92-03 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 1	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 1	CP-92-04 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 2	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 2	CP-92-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 160X160X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 130X130X190CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-33 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-34 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS.	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS - USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-37 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:ABB	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 17,5KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 17,5KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA DE POLICARBONATO	CONCREFER	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	CBMTAES 15A | GALI.15.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	CBMTAES 13A | GALI.15.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	CBMTAES 15T | GALI.15.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	CBMTAES 13T | GALI.15.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	CBMTAES 16A | GALI.15.00001-05 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	CBMTAES 14A | GALI.15.00001-06 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	CBMTAES 16T | GALI.15.00001-07 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	CBMTAES 14T | GALI.15.00001-08 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MT - MÉDIA TENSÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ11	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	13/10/22		SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	13/10/22		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 0	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 0	CP-92-03 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 1	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 1	CP-92-04 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 2	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 2	CP-92-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X320X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X480X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-06 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/09/12	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 130X130X190CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/13	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	28/02/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	30/04/06	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/03/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	29/02/16	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SUBTERRÂNEA	NA	31/10/15	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 2	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT – TIPO 2 - 2500A/200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA DE BAIXA TENSÃO TIPO 2 - 2500A/200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 3	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT – TIPO 3 - 3200A/200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA DE BAIXA TENSÃO TIPO 3 - 3200A/200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA TIPO COLUNA MAX	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA EM POLICARBONATO TIPO COLUNA MAX (MODELOS CPM-360 E CPM-540)	CAIXA DE POLICARBONATO COLUNA MAX PARA AGRUPAMENTO DE CAIXAS TIPO P, CONFORME TAMANHOS E MODELOS DESCRITOS ABAIXO: CPM - TIPO 360 - CAIXA MAX 360 MM PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS E/OU DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL NA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO COM CAIXA TIPO P; CPM - TIPO 540 - CAIXA MAX 540 MM PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS E/OU DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL NA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO COM CAIXA TIPO P.	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD0 – 1.300X590X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 0	NTE-036-2	VERSÃO 2	02/06/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD00 – 1.300X470X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 00	NTE-036-2	VERSÃO 2	01/06/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD1 – 1.300X790X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 1	NTE-036-2	VERSÃO 2	03/06/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD2 – 1.300X1.120X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 2	NTE-036-2	VERSÃO 2	04/06/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
AFASTADOR DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	AFASTADOR DE AÇO, 200 DAN, (90X90X4MM)	AFASTADOR DE AÇO CABORNO, 200 DAN, (90X90X4MM)	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL PM-BR 480.49 REVISÃO 01 QUE SUBSTITUI A ET LOCAL ET-D91/92 - LIG BT.	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE 7,5M; 200 DAN	POSTE DE AÇO, 7,5M, 200 DAN.	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL PM-BR 480.49 REVISÃO 01 QUE SUBSTITUI A ET LOCAL NTE-6.003.	SP; RJ; CE
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PRESS MAT	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-II	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-II	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-IV	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-IV	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-VI	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-VI	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-IX	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-IX	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-XII	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-XII	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO CL-P	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO CL-P	CT-72	VERSÃO 1	31/07/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO E	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO E	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	SZ INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIDOR POLIFÁSICA – ENEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO P	LIG BT 2014, ED. 12 CT 68 – 2019	VERSÃO 1 VERSÃO 2	06/07/05	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	08/06/22		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA DE POLICARBONATO	SZ INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	CAIXA CC DISJUNTOR E MEDIDOR - ENEL	CAIXA TIPO COLUNA MAX	LIG BT 2014, ED. 12 CT 68 – 2019	VERSÃO 1 VERSÃO 2	06/07/05	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	08/06/22		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/14	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/19	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
BLOCO DE CONEXÃO	TCNG	CAIXA MULTIBOX RJ11	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ11	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/06/24		SP
BLOCO DE CONEXÃO	TCNG	CAIXA MULTIBOX ININTERRUPTA	BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/06/24		SP
AFASTADOR DE AÇO	TRINITY METAIS	AFASTADOR DE AÇO, 200 DAN, (90X90X4MM)	AFASTADOR DE AÇO CABORNO, 200 DAN, (90X90X4MM)	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL PM-BR 480.49 REVISÃO 01 QUE SUBSTITUI A ET LOCAL ET-D91/92 - LIG BT.	SP; RJ; CE
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 1	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 1	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 2	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 2	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 3	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 3	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATON,WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATON,WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATON,WEG; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:WARD	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VR PAINÉIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB	SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA TIPO MEC I	CAIXA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ÚNICO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO/TRIFÁSICO, NO SISTEMA QUE EMPREGA O USO DE BARRAMENTO BLINDADO	NTE 8.426	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA TIPO MEC XV	CAIXA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE ATÉ 16 (DEZESSEIS) MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO/TRIFÁSICO OU ATÉ 2 (DUAS) MEDIÇÕES INDIRETAS, NO SISTEMA QUE EMPREGA O USO DE BARRAMENTO BLINDADO OU CONVENCIONAL	NTE 8.426	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 573	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO II	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO II, 20	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO E	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO E, 20	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO M	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO M, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO K	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO K, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO L	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO L, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO H	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO H, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO N	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO N, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO T	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO T, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO X	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO X, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO W	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO W, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO Z	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO Z, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-I	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-I	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-II	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-II	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-IV	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-IV	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-VI	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-VI	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-IX	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-IX	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-XII	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-XII	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-XVI	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-XV	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-I	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-I	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-II	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-II	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-III	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-III	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 05	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 – ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17,5KV	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT 14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17,5KV	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT 15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/17	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	305654	CAIXA MULTIBOX RJ11	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	305656	CAIXA MULTIBOX ININTERRUPT	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/18	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE AÇO 7500MM 100DAN	POSTE DE AÇO SEÇÃO QUADRADA DE 80X80X3MM DE 7,5M/100DAN	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB5	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM1+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	O BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 É UM CONJUNTO DE ATÉ 6 (SEIS) TOMADAS TIPO RJ11 E 2 CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, SENDO ESTE INSTALADO NOS ANDARES, NO INTERIOR DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DOS MEDIDORES ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE CONSUMO.	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	O BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA É UM CONJUNTO DE ATÉ 8 (OITO) CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB, SENDO 6 (SEIS) CONECTORES NA PARTE FRONTAL DA CAIXA E 2 (DOIS) CONECTORES POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DO BLOCO, CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO, SENDO ESTE INSTALADO NAS CAIXAS CONCENTRADORAS E NA CAIXA PARA LEITURA LOCAL, E TEM A FINALIDADE DE INTERLIGAR OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DA PRUMADA PRINCIPAL E DOS DEMAIS PONTOS DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 573	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THS-ELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC- I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAC	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNICOS EM RELAÇÃO A ET DO MATERIAL. VER CARTA FINAL DO ACT.	CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVM 15-630	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTOCIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01	CBMT-15A | GALI.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02	CBMT-13A | GALI.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03	CBMT-15T | GALI.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04	CBMT-13T | GALI.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01A	CBMT-16A | GALI.00001-01A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02A	CBMT-14A | GALI.00001-02A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03A	CBMT-16T | GALI.00001-03A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04A	CBMT-14T | GALI.00001-04A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA,	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA CNC-OMBRMAT-20-0942	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE300KVA, TRAFO AUX SIM,TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFOAUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE AÇO 7500MM 100DAN	POSTE DE AÇO SEÇÃO QUADRADA DE 80X80X3MM DE 7,5M/100DAN	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB5	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM1+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		RJ
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	O BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 É UM CONJUNTO DE ATÉ 6 (SEIS) TOMADAS TIPO RJ11 E 2 CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, SENDO ESTE INSTALADO NOS ANDARES, NO INTERIOR DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DOS MEDIDORES ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE CONSUMO.	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	O BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA É UM CONJUNTO DE ATÉ 8 (OITO) CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB, SENDO 6 (SEIS) CONECTORES NA PARTE FRONTAL DA CAIXA E 2 (DOIS) CONECTORES POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DO BLOCO, CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO, SENDO ESTE INSTALADO NAS CAIXAS CONCENTRADORAS E NA CAIXA PARA LEITURA LOCAL, E TEM A FINALIDADE DE INTERLIGAR OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DA PRUMADA PRINCIPAL E DOS DEMAIS PONTOS DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0202 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0203 - POSTE 7500MM 200DAN	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0204 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO UX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBCA)+ DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBCA)+ DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITAPÁGINA 50 DE 88	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV,	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT14AX,, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.):50%(0,0416), 80%(0,0437),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL- 1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0103), 80%(0,0118), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E- 320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.329,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0035)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E- 400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 4.289,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 80%(0,00	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 28 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0278), 80%(0,0285), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1000D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.):50%(0,013809),60%(0,014137),70%(0,0145 83),80%(0, 015134), 90%(0,015740),100%(0,016415)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1250G-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 59 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DETENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,011276),60%(0,011499),70%(0,011715),80% (0,012066), 90%(0,012427),100%(0,012917)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-16AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 16T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO,	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPAC 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO	CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PSO	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV		CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV		CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV		CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-01	CBMT AES 35A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-02	CBMT AES 33A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO – ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-14AX- CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-15AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-16AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-12A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-21A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-22A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA A ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-23AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-25AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-33AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+ GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 5	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 10	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 15	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 21	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-35AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-03	CBMT AES 35T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-04	CBMT AES 33T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-05	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-06	CBMT AES 34A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/22	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-07	CBMT AES 36T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-08	CBMT AES 34T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THSELEKTROFUSE	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS; THSELEKTROFUSE	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC- MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS ENSAIADOS: EATON-EATON	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/20	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROMAR-	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBCI(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBCI(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+QM+GBCI(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1- A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBCA+ IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX– MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-14AX- CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-15AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-16AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-12A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-21A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-22A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA A ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-23AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-25AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1- D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-33AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+ GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-35AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-03	CBMT AES 35T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-04	CBMT AES 33T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-05	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-06	CBMT AES 34A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-07	CBMT AES 36T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-08	CBMT AES 34T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-12A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-12T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-21A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-21T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-22A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-22T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA,	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 04 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 196,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=20KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 06 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 322,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=30KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 08 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=35KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 10 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 12 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 682,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 16 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 20 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=65KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 25 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.484,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 32 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 40 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQ	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQ	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	14/06/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-11A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC-A)+QM, COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-11A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC-A)+QM, COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-12A - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-12A - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-13A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-13A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-13AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-13AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1- A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-14A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC- I (IMB+GBC-A)+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-14A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+GBC- I (IMB+GBC-A)+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-14AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-14AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-15A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC- I (IMB+GBCA)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-15A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I (IMB+GBCA)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-15AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-15AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-16A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-16A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-16AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBCI(IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-16AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBCI(IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-21A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2 + GBC-I (IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-21A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2 + GBC-I (IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-22A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-22A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-23A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-23A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-23AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-23AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-24A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-24A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-24AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-24AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-25A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I (IMB+GBC-A)+DM1A/DCOM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-25A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I (IMB+GBC-A)+DM1A/DCOM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-25AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-25AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-26A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-26A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-26AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-26AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-33A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-33A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-33AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOSSEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-33AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOSSEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-34A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-34A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-34AX - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBCA+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-34AX - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBCA+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-35A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-35A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-35AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-35AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-36A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-36A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT-36AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-36AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUXNÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUXNÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT-01A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT-01T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT-02A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT-02T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-03A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-03T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-04A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-04T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT-06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34T, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34T, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+ CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+ CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM+CL+CH(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM+CL+CH(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CL1+CM1+CR) +(CL1+CM1+CR)CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CL1+CM1+CR) +(CL1+CM1+CR)CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-11 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 11AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-11 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 11AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-12 AS - CONJUNTO BINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 12AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO	CBMT15-12 AS - CONJUNTO BINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 12AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13 AS - SDM(1000)/SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13	CBMT15-13 AS - SDM(1000)/SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-13 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-14 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-14 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-15 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-15 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-15 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA|MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-15 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA|MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-16 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-16 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-16 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-16 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-13ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-13AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-14ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-14AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/25	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0450 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 292,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 450A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 25KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0242), 80% (0,0251) E 100% (0,0260).	BBTEC-0450 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 292,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 450A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 25KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0242), 80% (0,0251) E 100% (0,0260).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0630 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 472,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0153), 80% (0,0172) E 100% (0,0179).	BBTEC-0630 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 472,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0153), 80% (0,0172) E 100% (0,0179).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0800 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 592,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0131), 80% (0,0134) E 100% (0,0138).	BBTEC-0800 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 592,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0131), 80% (0,0134) E 100% (0,0138).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 712,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0111), 80% (0,0112) E 100% (0,0124).	BBTEC-1000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 712,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0111), 80% (0,0112) E 100% (0,0124).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1250 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 892,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0089), 80% (0,0096) E 100% (0,0097)	BBTEC-1250 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 892,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0089), 80% (0,0096) E 100% (0,0097)	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1300 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1300A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0066) E 100% (0,0072).	BBTEC-1300 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1300A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0066) E 100% (0,0072).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1600 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1072,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), 80% (0,0110) E 100% (0,0133).	BBTEC-1600 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1072,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), 80% (0,0110) E 100% (0,0133).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0065), 80% (0,0071) E 100% (0,0072).	BBTEC-2000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0065), 80% (0,0071) E 100% (0,0072).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2500 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 1784,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0049), 80% (0,0058) E 100% (0,0064).	BBTEC-2500 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 1784,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0049), 80% (0,0058) E 100% (0,0064).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-3200 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 2144,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0036), 80% (0,0073) E 100% (0,0089).	BBTEC-3200 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 2144,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0036), 80% (0,0073) E 100% (0,0089).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2100 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 3X BARRA POR FASE DE 2676,9MM², CORRENTE NOMINAL DE 2100A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80% (0,0032) E 100% (0,0034).	BBTEC-2100 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 3X BARRA POR FASE DE 2676,9MM², CORRENTE NOMINAL DE 2100A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80% (0,0032) E 100% (0,0034).	PM-Br 199.45	1	29/03/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	TKQDC-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-Br 199.50	0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-10 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	TKQDC-10 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-Br 199.50	0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-15 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	TKQDC-15 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-Br 199.50	0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-21 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	TKQDC-21 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-Br 199.50	0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-MD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDCMODULAR	TKQDC-MD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDCMODULAR	PM-Br 199.50	0	17/09/23	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-01AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-01TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03AXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03TXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/24	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA02 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA02 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA04 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA04 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA06 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA06 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA08 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA08 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA10 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMINIO	J-BBCA10 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMINIO	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA12 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA12 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA16 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMINIO	J-BBCA16 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMINIO	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA20 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA20 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA25 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA25 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA32 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA32 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	JNG	J-BBCA40 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMINIO.	J-BBCA40 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMINIO.	PM-Br 199.45	1	14/04/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	14/04/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-25A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CBMT-36-25A - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-25AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CBMT-36-25AX - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-26A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CBMT-36-26A - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-26AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CBMT-36-26AX - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3 - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1513ATAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4 - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1514ATAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3X - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT1513AXTAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4X - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1514 AXTAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1501AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1502AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1501AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA.	CBMT1502AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA.	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1511AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1512AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT1511AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1512AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-01 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-05 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1504TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-02 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1505TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-06 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1506TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-03 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503AA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-07 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CB MT 15 04 A A - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-01 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-05 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1504TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-02 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1505TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-06 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1506TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-03 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503AA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-07 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CB MT 15 04 A A - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-01A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-01T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-02A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-02T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-01A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-01A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-01T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-01T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-02A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-02A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-02T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-02T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Simplificado até 300 kVA, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-03A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-03A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-03AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-03AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-03T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-03T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-03TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-03TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-04A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-04A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-04AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-04AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-04T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-04T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-04TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-04TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Convencional, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-05A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-05A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-05AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-05AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-05T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-05T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-05TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-05TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela esquerda e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-06A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-06A – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-06AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-06AX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso interno ou abrigado, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-06T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	CBMT-06T – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e sem módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	DBTEC	CBMT-06TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	CBMT-06TX – DBTEC/Pressmat - Conjunto Blindado de Média Tensão tipo Multimedição, com isolação a Ar 15 kV, para uso externo ou ao tempo, módulo de entrada pela direita e com módulo para transformador auxiliar.	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M1 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+CT(CR+CM+CT)+(CR+CM+CL)	CARCUB-M1 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+CT(CR+CM+CT)+(CR+CM+CL)	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M3 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+CT(CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)	CARCUB-M3 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+CT(CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M2 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+ (CR+CM+CT)+(CR+CM+CL)	CARCUB-M2 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+ (CR+CM+CT)+(CR+CM+CL)	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M4 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+ (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)	CARCUB-M4 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Esquerda para Direita; Composição: CK+CL+CH+ (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M5 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CL)+(CR+CM+CT)+CT+CH+CL+CK	CARCUB-M5 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CL)+(CR+CM+CT)+CT+CH+CL+CK	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M7 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)+CT+CH+CL+CK	CARCUB-M7 Conjunto Blindado MT Multimedição; Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Trafo Auxiliar; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)+CT+CH+CL+CK	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M6 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CL)+(CR+CM+CT)+ CH+CL+CK	CARCUB-M6 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CL)+(CR+CM+CT)+ CH+CL+CK	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUB-M8 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)+CH+CL+CK	CARCUB-M8 Conjunto Blindado MT Multimedição, Classe 15kV; Corrente Nominal 630A; Isolação Mista; Instalação Abrigada; Montagem Direita para Esquerda; Composição: (CR+CM+CT)+(CR+CM+CT)+CH+CL+CK	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo CL-I	Caixa metálica Concentradora tipo CL-I para o Sistema de Medição Eletrônica Centralizada	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo CL-II	Caixa metálica Concentradora ou para Leitura Local tipo CL-II para o Sistema de Medição Eletrônica Centralizada	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo CL-III	Caixa metálica Concentradora ou para Leitura Local tipo CL-III para o Sistema de Medição Eletrônica Centralizada	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo MEC II	Caixa metálica tipo MEC-II destinada a instalação de até 2 (duas) medições diretas de energia elétrica bifásico/trifásico, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo MEC IV	Caixa metálica tipo MEC-IV destinada a instalação de até 4 (quatro) medições diretas de energia elétrica bifásico/trifásico ou até 1 (uma) medição indireta, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo MEC VI	Caixa metálica tipo MEC-VI destinada a instalação de até 6 (seis) medições diretas de energia elétrica bifásico/trifásico ou até 1 (uma) medição indireta, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo MEC IX	Caixa metálica tipo MEC-IX destinada a instalação de até 9 (nove) medições diretas de energia elétrica bifásico/trifásico ou até 1 (uma) medição indireta, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	JNG	Caixa tipo MEC XII	Caixa metálica tipo MEC-XII destinada a instalação de até 12 (doze) medições diretas de energia elétrica bifásico/trifásico ou até 2 (duas) medições indiretas, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-01-A-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-01-A-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-01-T-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-01-T-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-02-A-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-02-A-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-02-T-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-02-T-A, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-A-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-A-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-AX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-AX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-T-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-T-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-TX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-TX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-A-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-A-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-AX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-AX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-T-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-T-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-TX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-TX-A, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita, rede aérea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-01-A-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-01-A-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-01-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-01-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-02-A-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-02-A-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-02-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-02-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-A-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-A-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-AX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-AX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-T-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-T-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-03-TX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-03-TX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-A-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-A-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-AX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-AX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-T-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-T-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-04-TX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-04-TX-S, convencional acima de 300kVA, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-01-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-01-T-S, simplificado até 300kVA, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda, rede subterrânea	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-05A, multimedição, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-05A, multimedição, trafo aux não, abrigado, entrada a esquerda	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-05AX, multimedição, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-05AX, multimedição, trafo aux sim, abrigado, entrada a esquerda	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-05T, multimedição, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-05T, multimedição, trafo aux não, ao tempo, entrada a esquerda	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-05TX, multimedição, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-05TX, multimedição, trafo aux sim, ao tempo, entrada a esquerda	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-06A, multimedição, trafo aux não, abrigado, entrada a direita	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-06A, multimedição, trafo aux não, abrigado, entrada a direita	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-06AX, multimedição, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-06AX, multimedição, trafo aux sim, abrigado, entrada a direita	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAC	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-06T, multimedição, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-06T, multimedição, trafo aux não, ao tempo, entrada a direita	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15-06TX, multimedição, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita	Conjunto blindado MT, isolação a ar, CBMT-15-06TX, multimedição, trafo aux sim, ao tempo, entrada a direita	PM-BR 190.92	0	16/09/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/09/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Caixa tipo MEC I	Caixa destinada a instalação de 1 (um) único medidor de energia elétrica bifásico/trifásico, no sistema que emprega o uso de barramento blindado	NTE 8.426	2	30/07/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/07/27		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Caixa tipo MEC XVI	Caixa destinada a instalação de até 16 (dezesseis) medidores de energia elétrica bifásico/trifásico ou até 2 (duas) medições indiretas, no sistema que emprega o uso de barramento blindado ou convencional.	NTE 8.426	2	30/07/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/07/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Barramento Blindado, pré-fabricado tipo barra colada, não ventilado, IP 55, corrente nominal de 4.500 A, de alumínio. Modelo do fabricante MBC-Al 4500A.	Barramento Blindado, pré-fabricado tipo barra colada, IP 55, não ventilado, 3 x barras por fase de 2.856,80 mm², corrente nominal de 4.500 A, de alumínio, 1000 Vca e Icw= 100 kA.	PM-Br 199.45	1	30/07/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/07/27		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Barramento Blindado de alumínio tipo barra colada de 5.000 ABarramento Blindado, pré-fabricado tipo barra colada, não ventilado, IP 55, corrente nominal de 5.000 A, de alumínio. Modelo do fabricante MBC-Al 5000A.	Barramento Blindado, pré-fabricado tipo barra colada, IP 55, não ventilado, 3 xmbarras por fase de 3.126,80 mm², corrente nominal de 5.000 A, de alumínio, 1000 Vca e Icw= 120 kA.	PM-Br 199.45	1	30/07/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/07/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1 - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2 - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1X - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2X - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3 - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4 - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3X - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4X - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação Mista, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1 - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2 - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1X - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2X - Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda.	Conjunto Blindado MT Simplificado Até 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB3 - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB4 - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, com montagem Direita para Esquerda	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB3X - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita.	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Esquerda para Direita.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB4X - Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda.	Conjunto Blindado MT Acima de 300kVA, Classe 15Kv, Isolação a Ar, Instalação Abrigada, Trafo Auxiliar, com montagem Direita para Esquerda.	PM-BR 190.92	0	01/06/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/06/27		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	QDC 5 - Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras Verticais, barramentos, isoladores, porcasprensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 300 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras Verticais, barramentos, isoladores, porcasprensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 300 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	PM-BR 199.50	0	07/08/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	07/08/27	Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	SP; RJ; CE

Atualizado em: 26/10/26										
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA ESPECIFICAÇ	DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃ	DETALHE	ESTADO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	QDC 10 - Conjunto de dispositivos elétricos(chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 600 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	Conjunto de dispositivos elétricos(chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 600 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	PM-BR 199.50	0	07/08/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	07/08/27	Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	QDC 15 - Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros),montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 1.400A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros),montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 1.400A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	PM-BR 199.50	0	07/08/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	07/08/27	Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	QDC 21 - Conjunto de dispositivos elétricos(chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 2.800A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	Conjunto de dispositivos elétricos(chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente em caixa metálica, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 2.800A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	PM-BR 199.50	0	07/08/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	07/08/27	Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	QDC Duplo, Triplo ou Múltiplos (acoplado) - Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente com QDC tipo 15 na forma modular, lado a lado, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 2.800 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	Conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, barramentos, isoladores, porcas prensáveis autocravantes, entre outros), montados exclusivamente com QDC tipo 15 na forma modular, lado a lado, destinado à manobra e proteção de circuitos secundários (ramal de ligação e/ou entrada) para corrente de demanda aproximada de até 2.800 A. Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THSTHS/Eletrofuse	PM-BR 199.50	0	07/08/26	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	07/08/27	Chaves e Fusíveis ensaiados: ABB-ABB, JNG-JNG e THS-THS/Eletrofuse	SP; RJ; CE