



Caixa de Sobrepor para Disjuntor do Cliente

PM-R



Edição			
Lobo	24	12	99
Desenho Substituído			

Verificação			
J. Ricardo	24	12	99
Aprovação			
Ricardo L. Abraçado	24	12	99

Desenho N°

1917 R-00

Objeto da Revisão
Padronização de material

Folha 1/2

1 Material

PVC, Nylon ou ABS, auto-extinguível, nas cores cinza ou bege clara.

2 Aplicação

a) Caixa de sobrepor para uso exclusivamente em instalações agrupadas;

b) Para facilidade de montagem, o cliente poderá optar pela furação opcional a ser feita pelo próprio.

NOTA: Alguns fabricantes utilizam esta caixa com encaixe para tomada, o que não é exigido pela Enel Distribuição Rio.



Caixa de Sobrepor para Disjuntor do Cliente

PM-R

Edição				Verificação			
Lobo	24	12	99	J. Ricardo	24	12	99
Desenho Substituído				Aprovação			
				Ricardo L. Abraçado	24	12	99
Objeto da Revisão							
Padronização de material							

Desenho N°

1917 R-00

Folha 2/2