



CÓDIGO DE ESTOQUE

6772368

1 Material

Aço carbono resulfurado, conforme NBR 6006.

2 Acabamento

Galvanizado eletroliticamente.

3 Tolerância

$\pm 0,1$ mm.

4 Torque

O parafuso deverá suportar o torque de 10 N.m, aplicado com chave específica para seu uso.

5 Inspeção de Recebimento

Serão realizadas verificação visual, dimensional, ensaio de torque e análise das características químicas do material, através do certificado do fornecedor do aço, que deverá acompanhar o material, podendo se necessário, exigir-se a análise química do material.

6 Amostragem

Aceitação e rejeição de acordo com o Plano de Amostragem Simples Normal, Nível especial de Inspeção S3, NQA 1,5 da NBR 5426.

Parafuso para Fechamento de Caixas de Redes Aéreas

PM-R



Edição				Verificação			
Teixeira	01	12	04	Vanderlei Robadey	01	12	04
Desenho Substituído				Aprovação			
DQN-1970 R-01	06	04	01	Antônio C. da Silva	01	12	04
Objeto da Revisão							
Notas							

Desenho N°

1970 R-01

Folha 1/1