



1 Características gerais

- Deverão ser fornecidas com o PR um pino roscado extraível, um capuz protetor pequeno, um capuz protetor grande, o material de montagem e um folheto com as instruções de montagem;
- Todas as áreas de contato devem possuir camada prateada;
- As superfícies da peça devem ser isentas de cantos vivos e falhas tais como rebarbas, bolhas e outras imperfeições;
- Todas as interfaces deverão estar de acordo com NBR 11835.

2 Características específicas

- Corrente nominal: 600 A;
- Classe de tensão: 15/25 kV;
- Operação sem carga.

3 Identificação

Deverá ser estampada nos componentes, de forma legível e indelével:

- Nome ou marca do fabricante;
- Data de fabricação;
- Tensão de isolamento;
- Corrente nominal;
- Identificação do componente;
- Identificação para operação sem carga.

Plugue de Redução - PR

PM-R



Edição			
Lobo	01	06	04
Desenho Substituído			

Verificação			
Gustavo / Vanderlei	01	06	04
Aprovação			
Antônio Carlos S. Alves	01	05	04

Desenho N°

2158 R-00

Objeto da Revisão
Padronização de material.

Folha 1/2

4 Inspeção e ensaios de recebimento

Deverão ser feitos os seguintes ensaios de recebimento conforme NBR 11835:

- a) Verificação visual e dimensional;
- b) Acoplamento dos acessórios;
- c) Ensaios de descargas parciais;
- d) Ensaios de tensão suportável em frequência industrial;
- e) Verificação da funcionalidade do ponto de teste.

5 Amostragem

Simple normal, nível especial - S3, NQA - 4%, conforme NBR 5426,

6 Fornecimento

Deverá ser fornecido em embalagem individual junto com acessórios.

7 Normas complementares

Demais características e ensaios de tipo conforme NBR 11835.



Plugue de Redução - PR

PM-R

Edição				Verificação				Desenho N°
Lobo	01	06	04	Gustavo / Vanderlei	01	06	04	
Desenho Substituído				Aprovação				2158 R-00
				Antônio Carlos S. Alves	01	05	04	
Objeto da Revisão								Folha 2/2
Padronização de material.								