



| |
|-------------------|
| CÓDIGO DE ESTOQUE |
| 6776487 |

1 Características gerais

- Deverão ser fornecidos com o PBI um pino roscado extraível, tampa do PBI (TPBI), capuz de proteção da interface e um folheto com as instruções de montagem;
- Todas as áreas de contato devem possuir camada prateada;
- As superfícies da peça devem ser isentas de cantos vivos e falhas, tais como rebarbas, bolhas e outras imperfeições;
- Todas as interfaces deverão estar de acordo com NBR 11835.

2 Características específicas

- Corrente nominal: 600 A;
- Classe de tensão: 15/25 kV;
- Operação sem carga.

3 Identificação

- Deverá ser estampada nos componentes, de forma legível e indelével:
- Nome ou marca do fabricante;

Plugue Básico Isolante - PBI

PM-R



| | | | |
|---------------------|----|----|----|
| Edição | | | |
| Lobo | 01 | 06 | 04 |
| Desenho Substituído | | | |

| | | | |
|-------------------------|----|----|----|
| Verificação | | | |
| Gustavo / Vanderlei | 01 | 06 | 04 |
| Aprovação | | | |
| Antônio Carlos S. Alves | 01 | 06 | 04 |

Desenho Nº

2159 R-00

Objeto da Revisão
Padronização de material.

Folha 1/2

- c) Data de fabricação;
- d) Tensão de isolamento;
- e) Corrente nominal;
- f) Identificação do componente;
- g) Identificação para operação sem carga.

4 Inspeção e ensaios de recebimento

Deverão ser feitos os seguintes ensaios de recebimento conforme NBR 11835:

- a) Verificação visual e dimensional;
- b) Acoplamento dos acessórios;
- c) Ensaios de descargas parciais;
- d) Ensaios de tensão suportável em frequência industrial;
- e) Verificação da funcionalidade do ponto de teste.

5 Amostragem

Simple normal, nível especial - S3, NQA - 4%, conforme NBR 5426;

6 Fornecimento

Deverá ser fornecido em embalagem individual junto com acessórios.

7 Normas complementares

Demais características e ensaios de tipo conforme NBR 11835.



Plugue Básico Isolante - PBI

PM-R

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|
| Edição | | | | Verificação | | | |
| Lobo | 01 | 06 | 04 | Gustavo / Vanderlei | 01 | 06 | 04 |
| Desenho Substituído | | | | Aprovação | | | |
| | | | | Antônio Carlos S. Alves | 01 | 06 | 04 |
| Objeto da Revisão | | | | | | | |
| Padronização de material. | | | | | | | |

Desenho N°

2159 R-00

Folha 2/2