

| Corrente nominal (A) | Diâmetro (d) (mm) | Código de cor | Código |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| 63 | 16,0 | Cobre | 6794960 |

1 Material

- a) Corpo: Cerâmica;
- b) Contatos: Metal prateado ou estanhado.

2 Características construtivas

O material deve ser fabricado conforme NBR IEC 60269.

3 Características elétricas

- a) Tensão nominal: 400 V CA / 250 V CC;
- b) Capacidade de interrupção nominal: 50 kA a 400 V CA e 8 kA a 250 V CC;
- c) Categoria de utilização: gL / gG;
- d) Tamanho: D02.

4 Identificação

O material deve conter as seguintes informações gravadas sobre o seu corpo de forma legível e indelével:

- a) Nome ou marca do fabricante;
- b) Corrente nominal;
- c) Tensão nominal.

5 Fornecimento

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado.

6 Ensaio

6.1 Ensaio de tipo

Conforme NBR IEC 60269.

6.2 Ensaio de recebimento

Conforme NBR IEC 60269.



Fusível Neozed

PM-R

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|----|--------------------------|----|----|----|------------------|-----|
| Edição | | | | Verificação | | | | Desenho N° | |
| Guilherme | 09 | 07 | 09 | Vanderlei / Guilherme C. | 09 | 07 | 09 | 2252 R-00 | |
| Desenho Substituído | | | | Aprovação | | | | | |
| | | | | Vanderlei Robadey | 09 | 07 | 09 | | |
| Objeto da Revisão | Padronização de material. | | | | | | | Folha | 1/2 |

7 Amostragem

Conforme NBR IEC 60269.

8 Embalagem

Caixa de papelão com 10 a 50 unidades.

9 Garantia

O material / equipamento deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir de sua de entrada em operação ou 24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.



Fusível Neozed

PM-R

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|------------------|
| Edição | | | | Verificação | | | | Desenho N° |
| Guilherme | 09 | 07 | 09 | Vanderlei / Guilherme C. | 09 | 07 | 09 | |
| Desenho Substituído | | | | Aprovação | | | | 2252 R-00 |
| | | | | Vanderlei Robadey | 09 | 07 | 09 | |
| Objeto da Revisão | | | | | | | | Folha 2/2 |
| Padronização de material. | | | | | | | | |